

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA:**

**Wykonanie remontu i pomiarów
transformatora 110/6 kV**

Oferty należy składać na adres spółki:

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000-Lecia 2**

z dopiskiem

**„Wykonanie remontu i pomiarów
transformatora 110/6 kV ”**

Rozdział I

Informacje wstępne.

1. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.
62-650 Kłodawa, Al. 1000 lecia 2**

strona internetowa: www.sol-klodawa.com.pl

numer telefonu: 63 27 30 122 lub 63 27 33 200;

numer faksu: 63 27 33 587;

REGON 000041714 NIP 666-000-33-38

Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000219532.

Kapitał zakładowy: 30 mln PLN opłacony w całości

2. Tryb postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego wg regulaminu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**

3. Informacje uzupełniające.

Wszelkie informacje przedstawione są w niniejszej „SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”.

Rozdział II

Przedmiot przetargu. Warunki przedmiotowe.

Zakres pomiarów i remontu transformatora:

1. Rozszynowanie transformatora i odpięcie przewodów układów sterowniczych, sygnalizacyjnych.
2. Spuszczenie oleju z kadzi transformatora do czystego zbiornika
- obróbka oleju w zbiorniku.
3. Demontaż osprzętu, przepustów, orurowania.
4. Przegląd podobciążeniowego przełącznika zaczepów
- spuszczenie przepracowanego oleju z głowicy mocy PPZ,
- sprawdzenie stanu styków głównych, pomocniczych, oporowych i sprężyn, regulacja (ewentualna wymiana),
- czyszczenie i płukanie olejem komory głowicy,
- wymiana uszczelnień wałków napędowych i pokrywy głowicy,
- zalanie komory nowym olejem (dostarcza wykonawca),

- badanie podobciążeniowego przełącznika zacze­pów:
 - badanie oscylograficzne czasów własnych
 - pomiar rezystancji rezystorów międzystopniowych
 - pomiar ciągłości prądowej klatki wybierakowej
 - pomiar momentów obciążenia napędu przełącznika zacze­pów
5. Rewizja wewnętrzna transformatora:
 - odkręcenie pokrywy i wyjęcie części aktywnej transformatora,
 - oględziny uzwojeń wraz z połączeniami,
 - oględziny rdzenia,
 - oględziny wybieraka (regulacja),
 - wymiana instalacji elektrycznej,
 - sprawdzenie i dokręcenie połączeń elektrycznych i mechanicznych,
 - sprawdzenie wyprowadzeń uzwojeń,
 - wykonanie dodatkowych napraw po wykonaniu rewizji wewnętrznej transformatora w uzgodnieniu ze zleceniodawcą,
 - mycie części aktywnej,
 - korundowanie i malowanie transformatora,
 - suszenie próżniowe transformatora,
 - czyszczenie wnętrza kadzi i włożenie części aktywnej.
 6. Dostawa izolatorów suchych (kompozytowych) i wymiana izolatorów strony 110kV i punktu zerowego oraz dostarczenie i wymiana przepustów (porcelana wraz z trzpieniem) strony 6kV.
 7. Dostawa i wymiana uszczelnień transformatora:
 - izolatorów przepustowych,
 - wszystkich włączów rewizyjnych,
 - uszczelki głównej,
 - uszczelnień radiatorów,
 - instalacji olejowej.
 8. Dostawa i wymiana nowych zaworów kulowych – olejoodpornych, silikażelu.
 9. Modernizacja konserwatora (podział na osobne części dla kadzi o ppz) i wymiana wskaźników poziomu oleju na magnetyczne.
 10. Wymiana rury wybuchowej na zawór bezpieczeństwa.
 11. Montaż odwilżacza dla ppz.
 12. Likwidacja zbędnych króćców znajdujących się na kadzi transformatora.
 13. Czyszczenie, odtłuszczenie, mycie transformatora.
 14. Ustawienie transformatora na stanowisku pracy, podłączenie, zalanie olejem.
 15. Obróbka oleju do wymaganych parametrów.
 16. Badania i pomiary końcowe (poremontowe) transformatora:
 - badania końcowe zawilgocenia izolacji,
 - pomiar rezystancji izolacji,
 - pomiar rezystancji uzwojeń,
 - pomiar prądów magnesujących,
 - pomiar przekładni i sprawdzenie grupy połączeń,
 - pomiar pojemności uzwojeń i współczynnika stratności,
 - badanie stanu mechanicznego uzwojeń metodą SFRA.

17. Badania końcowe oleju transformatorowego:
 - badanie zawartości wody metodą K. Fischera,
 - badanie napięcia przebicia,
 - badanie rezystywności,
 - badanie współczynnika stratności dielektrycznej $\tan \delta$,
 - badanie temperatury zapłonu,
 - badanie liczby kwasowej,
 - badanie na zawartość furanów.
18. Sprawdzenie funkcjonalności działania przełącznika Buchholza i temperaturowego.
19. Wykonanie i dostarczenie raportów pomiarowych z wykonanych badań i pomiarów wraz z diagnostyką, atestu wymienionego oleju transformatorowego.

Przed przystąpieniem do wyceny zlecenia i jego wykonania zobowiązuje się ewentualnego wykonawcę do wizji lokalnej w kopalni celem uzgodnień dotyczących prawidłowego wykonania zadania, terminu, czasu trwania i miejsca remontu transformatora, kosztów ewentualnego transportu.

Transformator przekazany zostanie do remontu na okres do 30 dni po potwierdzeniu przez wykonawcę posiadania części potrzebnych do wykonania remontu.

Podstawowe dane techniczne transformatora 110/6 kV.

Producent: Fabryka Transformatorów i Aparatury Trakcyjnej – „ELTA” - Łódź
Typ: TORb – 16000/110 nr. 167517 układ poł. YNd11 Rok produkcji: 1979
Moc: 16000 kVA Dopuszczalny prąd zwarcia: $8 \times I_n$
Górne napięcie: 115000^{+/-} 10% V Prąd: 73,0 – 80,3 – 89,3 A
Dolne napięcie: 6300 V Prąd: 1466 A
Poziom izolacji zacisków liniowych: GN: 185/450 kV DN: 22/60
Poziom izolacji punktu zerowego: GN: 90/220 kV
Masa oleju: 10000 kg
Masa części wyjmowanej: 17000 kg
Masa transportowa: 32500 kg
Masa całkowita: 33000 kg

2. Inne wymagania.
 - a) Oferenci powinni posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
 - b) Pracownicy wykonujący roboty związane z realizacją rzeczową przedmiotu zamówienia powinni posiadać stosowne kwalifikacje, uprawnienia i aktualne badania lekarskie.
 - c) zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie przez Oferenta przed złożeniem oferty wizji lokalnej na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., w celu zapoznania się z realizacją zadania.
4. Przed rozpoczęciem robót Strona dokonają następujących czynności:
 - a) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- imienną listę zatrudnionych pracowników przy realizacji przedmiotu zamówienia
 - kserokopie badań okresowych w/w pracowników, stosownych wymaganych uprawnień
 - kserokopie ostatniego szkolenia BHP zatrudnionych pracowników
- b) przed rozpoczęciem robót zgłosi się do służb BHP Zamawiającego wraz ze wszystkimi zatrudnionymi na terenie zakładu górniczego pracownikami w celu odbycia szkolenia ogólnego z zakresu bhp dla podmiotów gospodarczych wykonujących prace na terenie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
- c) ZAMAWIAJĄCY
- przeszkoli pracowników Wykonawcy w zakresie określonym w pkt.b

5. Termin wykonania przedmiotu przetargu:

- Do dnia 31.07.2018r.

6. Termin płatności faktur: przelewem - 30 dni od daty wystawienia faktury.

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

8. Okres związania ofertą - 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zarząd przeprowadzonego postępowania przetargowego, a w przypadku oferenta, którego ofertę wybrano do realizacji, do dnia zawarcia umowy.

9. Oferta sporządzona w języku polskim powinna m.in. zawierać:

- nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
- ściśle określenie przedmiotu oferty,
- proponowaną cenę netto w PLN + VAT oraz szczegółowy kosztorys z wszystkimi składnikami warunków finansowych,
- oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem niżej wymienionych dokumentów (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert):
 - a) krajowy Rejestr Sądowy lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 - b) ewentualne koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem przetargu, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek,
 - c) zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami,
 - d) potwierdzenie zgłoszenia oferenta jako płatnika podatku od towarów i usług VAT,
 - e) decyzja REGON,
 - f) polisa OC ubezpieczenia działalności gospodarczej,
 - g) oświadczenie, że osoby, które odpowiedzialne będą za realizację przedmiotu przetargu, posiadają stosowne uprawnienia,
 - h) referencje,
 - i) podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta,
 - j) notatka z wizji lokalnej.

10. Osoby upoważnione do udzielania informacji w sprawie przetargu:

Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych,

tel. 63 27 33 222,
Grzegorz Skórzewski – Sztygar Oddziału Elektrycznego E-1, tel. 63 27 33 520
Tomasz Winiecki – Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Modernizacji
i Rozwoju tel. 63 27 33 450, w godz. 7⁰⁰ - 13⁰⁰.

11. Przy składaniu ofert obowiązuje wpłata wadium w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych).

Wpłata na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska, Nr rachunku 66 1090 1203 0000 0000 2000 1619.

Na przelewie podać pełną nazwę firmy, adres i NIP oraz czego wpłata dotyczy.

Zwrot wadium dla oferenta, który wygrał przetarg - w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, dla pozostałych w ciągu 14 dni od daty zatwierdzenia postępowania przetargowego przez Zarząd. Nie przysługują prawo do odsetek.

Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile było wymagane,
- c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.

12. Ofertę należy złożyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w siedzibie spółki:

Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.

62-650 Kłodawa , ul. Aleja 1000-lecia 2

do dnia 21.12.2018r. do godz. 12⁰⁰ - decyduje moment wpływu oferty do kancelarii zamawiającego.

13. Na opakowaniu oferty należy umieścić:

napis: **„Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6 kV ”**

Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść wymagań ofertowych.

Dokonane w ten sposób uzupełnienie staje się częścią wymagań ofertowych, zostaje przekazane oferentom i jest dla nich wiążące.

Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”.

14. Otwarcie złożonych do przetargu ofert nastąpi w dn. 21.12.2018r. o godz. 12¹⁵ w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. przy Alei 1000-lecia 2, w siedzibie komisji przetargowej w budynku biurowca. Postępowanie przetargowe jest poufne.

15. Ofert i innych materiałów przesłanych przez oferentów zamawiający nie zwraca.

16. Kryteriami stosowanymi przy ocenie oferty są:

- Cena - max. 80 pkt. - ocena wg formuły:

$$\frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 80 \text{ pkt}, \text{ gdzie}$$

C_{\min} – najniższa oferowana cena

C_{bad} – oceniana wartość w ofercie

- Termin i warunki udzielonej gwarancji - max. 10 pkt. - ocena wg formuły:

$$\frac{G_{\text{bad}}}{G_{\max}} \times 10 \text{ pkt}, \text{ gdzie}$$

G_{bad} – ilość punktów w ocenianej ofercie

G_{\max} – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert

- Wiarygodność techniczno-ekonomiczna, zdolność do wykonania zamówienia, referencje, certyfikaty systemów jakości ISO i zgodności technologii, autoryzacje, zezwolenia i upoważnienia

- max. 10 pkt.

$$\frac{W_{\text{bad}}}{W_{\max}} \times 10 \text{ pkt}, \text{ gdzie}$$

W_{bad} – ilość punktów w ocenianej ofercie

W_{\max} – najwyższa ilość pkt. spośród ocenianych ofert

17. Zarząd Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. nie ma obowiązku udzielania Oferentom wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty przetargowej. Zarząd podejmuje decyzję o unieważnieniu przetargu bez podania przyczyny. Oferenci zostaną poinformowani pisemnie o wyniku postępowania przetargowego. Wybrany oferent zobowiązany jest w ciągu 5 dni od otrzymania umowy odesłać Zamawiającemu podpisaną umowę przez osoby, które są upoważnione do zawierania umów w jego imieniu.

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji zamówienia z Oferentami, których oferty zostały przyjęte do dalszego postępowania.

19. Z „Regulaminem przeprowadzania przetargów...” oferenci mogą zapoznać się na internetowej stronie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. - www.sol-klodawa.com.pl.

20. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy.

Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący

2.

3.

4.

5.

UMOWA Nr

zawarta dniur. pomiędzy:

Kopalnią Soli „KŁODAWA” S.A.

z siedzibą przy Alei 1000-Lecia 2, 62-650 Kłodawa ,
wpisaną do KRS pod numerem 0000219532 - Sąd Rejonowy w Poznań-Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu- IX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON 000041714 , NIP 666-000-33-38

zwaną dalej **ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowanym przez :

1. Waldemar Marciniak - Prezes Zarządu
2. Marek Skrzypczak - Członek Zarządu

a

z siedzibą w, ul.
prowadzącym działalność na podstawie KRS – Sąd Rejonowy
..... pod numerem,
REGON, NIP,
zwanym dalej **WYKONAWCĄ** reprezentowanym przez :

1.
2.

Na podstawie postępowania przetargowego z dnia zatwierdzonego
Uchwałą Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. z dnia
strony zawierają umowę o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:
Wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6 kV

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest Wykonanie remontu i pomiarów transformatora 110/6 kV **w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.**,
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami.
2. Wykonawca opracuje technologię bezpiecznego wykonania prac i plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które przed rozpoczęciem prac muszą być zatwierdzone przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego.
3. Wykonawca zapewni wszystkie potrzebne materiały, urządzenia, maszyny i inne elementy niezbędne do wykonania zadania, które będą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
4. Wykonawca poniesie koszty wszelkich transportów związanych z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca sporządzi dokumentację techniczną powykonawczą po zakończeniu prac.

6. Po zakończeniu poszczególnych etapów związanych z remontem transformatora należy wykonać odbiory częściowe z udziałem przedstawicieli zamawiającego zakończone protokołem.
7. Kolejność poszczególnych etapów związanych z pracami Wykonawca winien każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, że zastosowane materiały posiadają stosowne atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności.
9. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Kopalni Soli „Kłodawa” S.A., a w szczególności w zakresie: BHP, zasad łączności, alarmowania i zgłaszania wypadków, itd.
10. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników przy wykonywaniu prac będących przedmiotem umowy, zapewnia nadzór i kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późniejszymi zmianami).
11. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zatrudni osoby:
 - 1) co najmniej jednego pracownika posiadającego wymagane kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na sprawowanie funkcji kierowania robót,
 - 2) posiadające aktualne badania lekarskie z pozytywnym orzeczeniem do wykonywania pracy,
 - 3) przeszkolone w zakresie przepisów wykonywania prac w zakładzie górniczym,
 - 4) ubezpieczone przez Wykonawcę od nieszczęśliwych wypadków i śmierci w związku z zatrudnieniem,
 - 5) zapoznane ze stanowiskową instrukcją pracy,
 - 6) wyposażone w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej,
 - 7) przeszkolone w zakresie:
 - a) bezpiecznego dojścia do miejsca pracy,
 - b) występujących zagrożeń w miejscu pracy,
 - c) rozmieszczenia środków łączności w rejonie pracy,
 - d) rozmieszczenia środków gaśniczych,
 - e) sposobu zgłaszania wypadków,
 - f) bezpiecznych metod pracy.
12. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć załogę w odzież, obuwie, środki lub sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami określonymi przez Kopalnię Soli „Kłodawa” S.A.. Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej winne posiadać:
 - a) oznakowanie znakiem CE,
 - b) deklarację zgodności WE wystawioną przez producenta danego wyrobu lub upoważnionego przedstawiciela wg obowiązujących przepisów prawa,
 - c) instrukcję użytkowania dostarczoną z wyrobem.Odzież, obuwie i sprzęt ochrony osobistej muszą być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na każdym egzemplarzu w sposób widoczny, czytelny i odporny na zatarcie przez cały okres użytkowania.
13. Wykonawca zapewnia narzędzia oraz sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy.
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe z jego winy.

§ 2

Zakres prac wynikający z niniejszej umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę do dnia 31.07.2019 r.

§ 3

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wartość umowna robót będących przedmiotem niniejszej umowy określona została na kwotę :

..... złotych + podatek VAT

(słownie : złotych).

2. Odbiór robót nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę zawiadomienia o ukończeniu prac, spisaniu końcowego protokołu odbioru przez uprawnionych przedstawicieli obu stron z adnotacją – bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury.

3. Wszystkie ewentualne, stwierdzone wady, nieprawidłowości wykonania robót Wykonawca zobowiązuje się poprawić natychmiast i bez dodatkowego wynagrodzenia .

4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją rzeczywistej szkody, stronom przysługuje prawo roszczenia odszkodowania wyrównawczego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

5. Płatności będą regulowane przelewem bankowym na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że gwarantuje pokrycie finansowe wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 5

Strony wyznaczają swoich uprawnionych przedstawicieli do reprezentowania podczas realizacji prac:

1. Kopalnia Soli „Kłodawa” S.A.

Dariusz Kozajda - Kierownik Działu Energomechanicznego ds. Elektrycznych,
Grzegorz Skórzewski – Szttygar Oddziału Elektrycznego E-1,
Tomasz Winiecki – Inspektor Wykonawstwa Robót - Dział Modernizacji
i Rozwoju

2. Wykonawca.....

.....
.....

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych z późniejszymi zmianami ustalono szczegółowo obowiązki i zasady współpracy osób kierownictwa, dozoru i nadzoru ruchu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i koordynacji robót, sposób przeszkolenia pracowników wykonujących roboty w zakresie obowiązującego w zakładzie górniczym porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp,

prowadzenia ruchu oraz bezpieczeństwa pożarowego, występujących zagrożeń, zasad łączności i alarmowania, znajomości rejonu robót oraz zgłaszania wypadków i zagrożeń.

§ 6

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- 1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości- 0,4 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
- 2) za wykonanie niezgodne z ustaleniami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
- 3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10 % wartości umownego wynagrodzenia.

§ 7

Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§ 8

Ochrona Danych Osobowych

1. Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że opracowali i wdrożyli środki, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, prowadzą ewidencję miejsc przetwarzania danych osobowych i osób zatrudnionych przy ich przetwarzaniu oraz dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środki techniczne i organizacyjne, a także upoważnili i przeszkolili osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ochrony tych danych.
3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że wszystkie osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zostaną zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z przetwarzaniem danych, poprzez podpisanie „Indywidualnego upoważnienia osoby posiadającej dostęp do danych osobowych”.
4. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że dane osobowe Stron umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy.

§ 9

Ewentualne zmiany warunków niniejszej umowy mogą być dokonywane w formie obustronnie podpisanego aneksu.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Geologicznego i Górniczego, Rozporządzenia Ministra Energii, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do nich. Ewentualne spory, wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w rejonie siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla wykonawcy, jeden dla zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY